



Gemeinde Fideris

Informationen zum Trinkwasser

07.10.2025

Standort: Fideris, Platzbrunnen			
Mikrobiologische Untersuchungen	Ergebnis	Anforderung	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	nn KBE/ml	max. 300 KBE/ml	einwandfrei
Escherichia coli	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	einwandfrei
Enterokokken	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	einwandfrei
Chemische Untersuchungen	Ergebnis	Anforderung	Beurteilung
Nitrat	<2 mg/l	max 40 mg/l	einwandfrei
Untersuchungen betreffend Metalle	Ergebnis	Anforderung	Beurteilung
Arsen	0.0586 µg/l	max. 10 µg/l	einwandfrei
Blei	nn mg/l	max 0.01 mg/l	einwandfrei
Chrom	nn mg/l	max 0.05 mg/l	einwandfrei
Chrom (VI)	nn µg/l	max. 20 µg/l	einwandfrei
Eisen	nn mg/l	max 0.2 mg/l	einwandfrei
Ammonium	< 0.01 mg/l	max 0.1 mg/l	einwandfrei
Fluorid	0.0216 mg/l	max 1.5 mg/l	einwandfrei
Physikalische Untersuchungen	Ergebnis	Anforderung	Beurteilung
Trübung	<0.2 NTU	max. 1 NTU	einwandfrei

AMK = aerobe mesophile Keime

KBE = koloniebildende Einheiten

nn = nicht nachgewiesen