Gemeinde Fideris

Informationen zum Trinkwasser

28.04.2026

Standort:	Fideris, Brunnen Madinis		
Mikrobiologische Untersuchungen	**Ergebnis**	**Anforderung**	**Beurteilung**
Aerobe, mesophile Keime	nn KBE/ml	max. 300 KBE/ml	einwandfrei
Escherichia coli	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	einwandfrei
Enterokokken	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	einwandfrei
Chemische Untersuchungen	**Ergebnis**	**Anforderung**	**Beurteilung**
Nitrat	2.3 mg/l	max 40 mg/l	einwandfrei
Untersuchungen betreffend Metalle	**Ergebnis**	**Anforderung**	**Beurteilung**
Magnesium	8.23 mg/l		
Calcium	72.9 mg/l		

Standort:	Brunnen Leo Lietha		
Mikrobiologische Untersuchungen	**Ergebnis**	**Anforderung**	**Beurteilung**
Aerobe, mesophile Keime	nn KBE/ml	max. 100 KBE/ml	einwandfrei
Escherichia coli	nn/KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	einwandfrei
Enterokokken	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	einwandfrei
Chemische Untersuchungen	**Ergebnis**	**Anforderung**	**Beurteilung**
Nitrat	2.2 mg/l	max 40 mg/l	einwandfrei
Untersuchungen betreffend Metalle	**Ergebnis**	**Anforderung**	**Beurteilung**
Magnesium	15.1 mg/l		
Calcium	84 mg/l		

AMK = aerobe mesophile Keime

KBE = koloniebildende Einheiten

nn = nicht nachgewiesen